

NOTE: 1) HYDRO @ 240 PSIG. MIN.
2) 8-4-04 PROOF TEST

SHELL / HEADS	.250" SA-455 2:1 S.E.	ES-54-1040-V	REV. 1-24-07
	JOGGLED		DATE: 6-1-83
		FOR: HANSON STANDARD	
		VERT. HOT WATER TANK.	
	.230" SA-455	SURFACE AREA = 146.1 SQ. FT.	
		INSIDE: EPOXY LINED	
M.A.W.P. 160 PSIG. @ 180 °F		OUTSIDE: PRIME	
		CAD-"B" SIZE UNDER "STD"-SERIES	
ASME. SECTION IV 2004 ADD 2006		LEG ZONE: 4-15 KM.	
X-RAY: RT-NO / H.L.W.		BY: J.G.	SCALE: 3/4"=12"
GALLONS: 1040	WT. 1764 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.	
SERIAL NO.		1600 E. WASHINGTON BLVD. LOS ANGELES, CA 90021	
N.B.			